

分電盤点検リスト

御 参 考

作業所名 _____

受入日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 (_____ 曜日)

所長	主任	担当者

	番号	項目	点 検 項 目				点 検 結 果		
							出庫	入庫	記事
設置前	1	BOX	BOXの破損・サビはないか？						
	2		扉の開閉状態は良いか？						
	3		鍵はかけられるか？						
	4	漏電遮断器	漏電遮断器の作動		受電容量(種類)	点検値記入(ELBの場合)		/	
			・工場出庫時には漏電遮断器テスターを使用。	メイン	A (ELB・NFB)	sec	mA		
				ブランチ No.1	A (ELB・NFB)	sec	mA		
			・メイン・ブランチともにCKS(ナイフ型)は使用禁止	ブランチ No.2	A (ELB・NFB)	sec	mA		
				ブランチ No.3	A (ELB・NFB)	sec	mA		
			・負荷1系統に1ヶ所以上高速型ELBを入れること(0.1s以内・30mA以内)	ブランチ No.4	A (ELB・NFB)	sec	mA		
				ブランチ No.5	A (ELB・NFB)	sec	mA		
ブランチ No.6				A (ELB・NFB)	sec	mA			
ブランチ No.7	A (ELB・NFB)	sec		mA					
5		漏電遮断器・ノーヒューズブレーカーに破損はないか？							
設置後	6	配線・端子台	漏電遮断器容量(A)に見合った端子台・電線を使用しているか？						
	7		各電気配線の被覆にやぶれ・こげあとはないか？						
	8		各電気配線のボルトの緩み・破損・欠品はないか？						
	9		各電気配線は圧着端子で絶縁カバー付きを使用しているか？						
	10		端子台は破損してないか？						
	11		端子台カバーは付いているか？						
	12		アース線の外部接続端子があるか？						
	13		絶縁抵抗値は5MΩ以上あるか？						
	14		アース棒は備え付けているか？						

検 査 チェ ッ ク シ ー ト

年月日	点検者	備考
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		

年月日	点検者	備考
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		