





配置図




Φ20
(穴栓付Φ32)

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------------|---------------|----|----|-----|------|--------------------------|
| 備 | 御承認印 | | 塗色標準色(ライトベージュ) | 設計 | 製図 | 検図 | 数量 | 品名 | スターデルタ起動盤 SD-11KW-BS-ORB |
| | 年 | 月 | 日 | 表面 | | 単位 | m/m | 納入先 | |
| 考 | | | 5 Y 7 / 1 | 内面 | | 尺度 | 1/5 | 図面番号 | |
| | | | 5 Y 7 / 1 | セフティー電気用品株式会社 | | | | | |

結線図

| 記号 | 機器名 | 製品型番 | メーカー名 | 数量 |
|-------|---------------|----------------------|-------------|-----|
| | 屋外用制御盤キャビネット | ORB20-55 | 日東工業 | 1 面 |
| NFB | 配線用遮断器 | BW100AAG-3P 100A | 富士電機 | 1 台 |
| TB1 | 端子台 | TC100C03 | パトライトKASUGA | 1 個 |
| THR | サーマルリレー | TK-N3H 34A | 富士電機 | 1 個 |
| MC1,2 | 電磁接触器 | SC-N1 コイルAC200V | 富士電機 | 2 台 |
| MC3 | 電磁接触器 | SC-4-1 コイルAC200V | 富士電機 | 1 台 |
| SS | ソリッドステータスタイマー | H3CR-G8EL AC200-240V | オムロン | 1 台 |
| | ソケット | PF085A | オムロン | 1 台 |
| TB2,3 | 端子台 | T30C03 | パトライトKASUGA | 2 個 |
| | パイロットランプ | DR22E3L-M9W | 富士電機 | 1 個 |
| | 押しボタンスイッチ | AR22FOR-01G | 富士電機 | 1 個 |
| | 押しボタンスイッチ | AR22FOR-10R | 富士電機 | 1 個 |
| | 銘板 | AR9P711-A10 | 富士電機 | 1 個 |
| | 銘板 | AR9P711-A09 | 富士電機 | 1 個 |
| | 銘板 | AR9P711-A04 | 富士電機 | 1 個 |



| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------------|-----------|--------------|----|-----|------|--------------------------|
| 備 | 御承認印 | | 塗色標準色(ライトベージュ) | 設計 | 製図 | 検図 | 数量 | 品名 | スターデルタ起動盤 SD-11KW-BS-ORB |
| | 年 月 日 | | 表面 | 5 Y 7 / 1 | | 単位 | m/m | 納入先 | |
| 考 | | | 内面 | 5 Y 7 / 1 | セフティ電気用品株式会社 | | | 図面番号 | |
| | | | | | | | 尺度 | 1/5 | |